













**05** DETALHE - ALTURA DE INSTALAÇÃO DAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTO (ACIONADORES E AVISADORES), BEM COMO INSTALAÇÃO DESTES EQUIPAMENTOS SEM ESCALA



**05** DETALHE - ALTURA DE INSTALAÇÃO DAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTO (ACIONADORES E AVISADORES), BEM COMO INSTALAÇÃO DESTES EQUIPAMENTOS SEM ESCALA

SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
CÓDIGO NBR 13434-2	SIMBOLOGIA		DESCRIÇÃO	QTDE. PRANCHA
20		 20 179/179 mm	INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DE AVISADOR SONORO/VISUAL DE ALARME	00 UNO
21		 21 179/179 mm	INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DE ACIONADOR MANUAL DE ALARME	00 UNO
23		 23 179/179 mm	INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO	00 UNO
25		 25 179/179 mm	INDICAÇÃO DO ABRIGO DA MANGUEIRA DE INCÊNDIO COM OU SEM HIDRANTE	00 UNO
26		 26 179/179 mm	INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DO HIDRANTE FORA DO ABRIGO DE MANGUEIRA	00 UNO
E17		 E17 100mm	SINALIZAÇÃO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO	00 UNO
C1		 C1 200/200 mm	INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DO ABRIGO DA CHAVE COM ACIONADOR	00 UNO

Quadro de Revisões:



BRASÍLIA - DF

Endereço: Setor de Indústrias Gráficas - Brasília DF - CEP: 70.094-902

Proprietário: Serviço Social do Comércio - Sesc

Autor do Projeto: Italo Bittencourt Sarmento

Responsável Técnico:

PROPRIETÁRIO

---

Italo Bittencourt Sarmiento

CREA: -

RESPONSÁVEL TÉCNICO

CAU/CREA/CFT: xxxxxxxx

CBMDF

CBMDF:

OUTROS

SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

Prancha:  <div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">INC</div>	Ocupação: <b>Concentração de Público</b> Grupos: <b>25</b>		Prancha:  <div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">10/24</div>	
	Conteúdo: Sinalização de emergência, iluminação de emergência, rota de fuga, extintores e hidrante.			
	Medidas de Segurança: Saldas de Emergência, Sinalização, Iluminação de Emergência, Extintor de Incêndio, Hidrante, Alarme, Detecção, GLP			
Uso de empresa (opcional)	Data: 15/05/2024	Desenho: Italo Bittencourt	Escala: Indicada	Uso de empresa (opcional)