

Brasília, 09 de fevereiro de 2023

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO N°. 08/2023 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, ESPELHOS E ACESSÓRIOS PARA UNIDADES SESC-AR/DF.

Em atenção às solicitações apresentadas, informamos o que segue:

Primeiramente, o Sesc é instituição com personalidade jurídica de direito privado, criada pelo Decreto Lei n. 9.853/46, regido por regulamentos próprios, formalmente aprovados pelos Decretos nº 60.344/67, nº 61.836/67 e pelos demais que vieram complementá-los e/ou alterá-los. A Instituição não tem fins lucrativos e não utiliza recursos federais.

Portanto, no âmbito dos processos licitatórios que realiza não se reporta diretamente à Lei Federal de Licitações, mas, especificamente, à Resolução Sesc nº 1.252/12, instituída para nortear tais certames.

Quanto aos pedidos de esclarecimentos encaminhados por e-mail, em 08/02/2023, estes seguem de forma TEMPESTIVA, conforme disposto em Edital.

Questionamento 1: ITEM 1 - ESPELHO CONFECCIONADO EM VIDRO FLOAT TRANSPARENTE (INCOLOR) 4MM, LAMINADO, COM FINESSON EM ABS CROMADO, BANHADO EM VERNIZ. Este espelho seria realmente laminado ou houve um erro de digitação, e o correto seria LAPIDADO, minha pergunta se deve pela espessura do espelho.

Resposta área técnica:

O que é um espelho laminado?

"É um tipo de vidro de segurança que em caso de quebra, mantém os pedaços de vidro firmes ao invés de estilhaços. O Laminado é composto por duas ou mais placas de vidro, que são preenchidas por uma ou mais camadas intermediárias de polivinil butiral –PVB- ou resina (-etileno vinil acetato- EVA)". Portanto, a descrição do espelho está correta.

Questionamento 2: ITEM 11 - VIDRO VERDE, LAMINADO, 10MM(5MM+5MM) COM CORRIMÃO E PERFIUL "U" EM ALUMÍNIO FOCOS. A espessura pode ser (6MM + 4MM)?

Resposta área técnica: Sim. Totalizando 10MM.

Questionamento 3: ITEM 22 - VIDRO FLOAT TRANSPARENTE (INCOLOR), TEMPERADO (BLINDEX), 6MM PARA JANELAS DE CORRER. O material só será aceito da marca (BLINDEX)?

Resposta área técnica: "Blindex" trata-se apenas de referência de material, portanto será admitida a equivalência técnica.

Questionamento 4: O envio das amostras deverá ser feito antes do início da sessão ou após a sessão realizada?

Resposta área técnica: Quanto ao envio das amostras, deverão ser fornecidas, quando solicitadas, após a sessão realizada.

Questionamento 5: Como será feito o agendamento da visita técnica?

Resposta área técnica: O agendamento para visita técnica deverá ser feito diretamente nas Unidades de Prestação de Serviços e Centros de Atividades do Sesc/DF.

Questionamento 6: ITEM 10 – VIDRO VERDE, LAMINADO, 8MM (4MM+4MM) COM CORRIMÃO E PERFIL “U” EM ALUMÍNIO FOSCO.
ITEM 11 - VIDRO VERDE, LAMINADO, 10MM(5MM+5MM) COM CORRIMÃO E PERFIL “U” EM ALUMÍNIO FOCOS. Ambos seriam guard corpo?

Resposta área técnica: Ambos serão para instalação de GUARDA-CORPO.

Questionamento 7: em alguns itens de espelho (01, 04,06 e 08) a especificação pede espelho laminado, não dá mais detalhes sobre, trabalhamos há anos com vidros, no entanto não conhecemos o termo: “espelho laminado” não seria o caso de ser espelho lapidado?

Resposta área técnica: NÃO. Quanto ao espelho laminado, segue: “**É um tipo de vidro de segurança que em caso de quebra, mantém os pedaços de vidro firmes ao invés de estilhaços.** O Laminado é composto por duas ou mais placas de vidro, que são preenchidas por uma ou mais camadas intermediárias de polivinil butiral –PVB- ou resina (-etileno vinil acetato- EVA)”. Portanto, a descrição do espelho está correta.

Questionamento 8: O item 35 também está confuso: “MOLDURA PARA ESPELHO EM MADEIRA 100 LIVRE DE IMPERFEIÇÕES, COM ACABAMENTO LAQUEADO ESPESSURA 3 cm”, o que o termo: “100 livre”? Informamos ainda, que todo vidro, seja ele qual for, vem de fábrica pronto e finalizado, o que as indústrias fazem nestes seria apenas beneficiamento, tipo bisotar, cortar, polir, jatear e temperar caso de vidros comuns, no item etc.

Resposta área técnica: Onde se lê 100 livre, leia-se **100% livre**.

Feito os esclarecimentos, reiteramos a data de abertura do certame, qual seja dia **15/02/2023**, às 10h, no portal Comprasnet (www.gov.br/compras).

Thaysa Ferreira Vitoriano
Supervisão de Compras
Coordenação de Compras e Contratos – Cocomp
Sesc-AR/DF